

Data	Data zmiany	Oznaczenie szczegółu	Nr rysunku	Zmiana
Opracował Ruukki	Zmiana	M07/S06	-	
Skala 1:2	Obiekt		Nr pliku P2021/001-00034	

* w przypadku obiektów o podwyższonych wymaganiach w stosunku do izolacyjności termicznej, przerwana okładzina na szerokość ~30 mm, maksymalna długość wspornika 300 mm.

obcinać w montażu

- 1. Ruukki nSPC W.
- 2. Ścienna płyta warstwowa Ruukki.
- 3. Obróbka szczytowa EA1B14.
- 4. Obróbka narożnikowa EA1B05.
- 5. Nit szczelny (co 300 mm).
- 6. Nit stalowy (co 300 mm).
- 7. Wełna mineralna luzem.
- 8. Taśma butylowa.
- 9. Masa uszczelniająca trwale elastyczna.

